

제 2024-BO-0300 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Ultra High Purity Bimetal Switch)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

UBS100B

인증번호

24-AV2BO-0300X

용량·등급

Ex nC IIC T6...T4

정 격

Max 250Vac/5A, 125Vac/7A, 60Vdc/2.2A

T6 : -20°C ~ +70°C, T5 : -20°C ~ +85°C, T4 : -20°C ~ +115°C

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

1. (주)와이즈, 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산된 제품에 한함.
2. 최대 정격전압에 대한 전류를 초과하지 않도록 사용할 것.

2024년 10월 18일

한국산업안전보건공단 이

