



제11-0267-001호

복사본 안전 인증서 COPY

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Thermocouple and Resistance Temperature Detector

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
RS series (뒷면 인증범위 참조)	10 mA, 4 VDC	11-GA2BO-0267
	Ex d IIC T6 IP65	

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

Tamb : -20 °C ~ +60 °C

2022 년 06 월 29 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022에 위치한 (주)와이즈에서 제조하는 제품 중 아래 인증범위의 제품에 한함.

2. 제품개요

RS series are made of aluminum alloy or stainless steel enclosure consist of thread cover and case. These temperature thermocouples or R.T.D are sensitive devices which contain ceramic parts for temperature measurement. Thermocouple and R.T.D are one sheathed that is composed of fine gauged metal sheath in which high purity MgO powder is tightly compacted around thermoelement wires.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식에 한하여 유효함.

모델 명 : RS series

시리즈 분류 : RSAAA-BCCDEFG-HIJ (See manufacturer's manual)

AAA : thermocouple or Resistance temperature detector model

B : contact type, CC : Element outdiameter, D : Process connection size

F : Process connection type, F : Conduit connection size, G : Conduit connection type

H : Element material, I : insert length, J : Option

4. 안전한 사용을 위한 조건

Tamb = -20 °C ~ +60 °C

5. 인증(변경)사항

- 사업장명 변경 : '㈜와이즈산전'에서 '㈜와이즈'로 변경함.

(변경승인일 : 2022.06.29.)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

