



제2022-032205-01-1호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Smart Pressure Transmitter

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SMT2002/3A(Ex db IIC T6 Gb) / 19-KA2BO-0011X

인증기준

고용노동부고시 제2019-15호

인증조건

- 1. 제조공장:** 본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.
- 2. 제품개요**
 - 제품개요: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 1종 지역에서 사용가능한 내압방폭구조 압력 트랜스미터임.
 - 제품정격: (12 ~ 24) Vdc, (4 ~ 20) mA
 - 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (공정온도 동일)
- 3. 인증범위:** 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.
- 4. 안전한 사용을 위한 조건**
 - 회음접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.
- 5. 인증(변경)사항**
 - 1차 변경(2020.03.12): 기존 제2018-053437-02-1호에서 주소지 변경에 따라 재발행함.
 - 2차 변경(2022.07.26): 기존 제2019-081191-01-1호에서 제조자명 및 제조공장이 변경되어 재발행함.
- 6. 그 밖의 사항**
 - 사용자 매뉴얼 참조
 - 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2019년 01월 08일

한국산업기술시험원장

