

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>JUMO GmbH &amp; Co. KG Moritz-Juchheim-Str. 1 36039 Fulda DEUTSCHLAND</b>
<b>Produkt</b>	Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen
<b>Typ, Modell</b>	JUMO heatTHERM-AT, JUMO heatTHERM-DR 603070/...
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN EN 14597:2015-02 Zertifizierungsprogramm Temperaturregel- und -begrenzungseinrichtungen für wärmeerzeugende Anlagen (2009-01)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	STW(STB)1193
<b>Gültig bis</b>	2027-12-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	STW(STB)1193 von 2023-01-04
<b>Technische Angaben</b>	<p>Ausführungsarten JUMO heatTHERM-AT: 603070/20** 603070**20</p> <p>Ausführungsarten JUMO heatTHERM-DR: 603070/0020</p> <p>siehe technisches Datenblatt zur o. g. Registernummer unter <a href="http://www.dincertco.tuv.com">www.dincertco.tuv.com</a></p> <p>die Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung ist geeignet</p> <p>- als Sicherheitstemperaturwächter (Sicherheitstemperaturbegrenzer) STW(STB) mit den Wirkungsweisen 2B, 2K, 2L, 2N, 2P (2B, 2F, 2H, 2K, 2L, 2N, 2P, 2V)</p>
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	<p>TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflabor für Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik Ridlerstr. 65 80339 München DEUTSCHLAND</p>
<b>Prüfbericht(e)</b>	<p>C-T 1355-04/12 von 2012-11-23 C-T-1355-07/17 von 2017-11-09 C-T 1355-09/22 von 2022-12-12</p>
<b>Bemerkung(en)</b>	<p>Grundlage der Prüfung</p> <p>DIN EN 60730-2-9:2011-07 DIN EN 60730-1:2012-10 DIN EN 60730-1:2017-05 DIN EN 60335-1:2012-10, paragraph 30</p>

