

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	JUMO GmbH & Co. KG Moritz-Juchheim-Str. 1 36039 Fulda DEUTSCHLAND
Produkt	Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen
Typ, Modell	JUMO heatTHERM 602030/01...
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14597:2015-02 Zertifizierungsprogramm Temperaturregel- und -begrenzungseinrichtungen für wärmeerzeugende Anlagen (2009-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	TR1168
Gültig bis	2027-12-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	TR1168 von 2023-01-04
Technische Angaben	Ausführungsarten: 602030/01 siehe technisches Datenblatt zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.tuv.com die Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung ist geeignet - als Temperaturregler (TR) mit den Wirkungsweisen 2B, 2L
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflabor für Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik Ridlerstr. 65 80339 München DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	C-T 1355-04/12 von 2012-11-23 C-T-1355-07/17 von 2017-11-09 C-T 1355-09/22 von 2022-12-12
Bemerkung(en)	Grundlage der Prüfung DIN EN 60730-2-9:2011-07 DIN EN 60730-1:2012-10 DIN EN 60730-1:2017-05 DIN EN 60335-1:2012-10, paragraph 30

