

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	JUMO GmbH & Co. KG Moritz-Juchheim-Str. 1 36039 Fulda DEUTSCHLAND
Produkt	Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen
Typ, Modell	JUMO heatTHERM-AT, JUMO heatTHERM-DR 603070/...
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14597:2015-02 Zertifizierungsprogramm Temperaturregel- und -begrenzungseinrichtungen für wärmeerzeugende Anlagen (2009-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	TW1192
Gültig bis	2027-12-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	TW1192 von 2023-01-04
Technische Angaben	<p>Ausführungsarten JUMO heatTHERM-AT: 603070/02** 603070**02</p> <p>Ausführungsarten JUMO heatTHERM-DR: 603070/0002</p> <p>siehe technisches Datenblatt zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.tuv.com</p> <p>die Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung ist geeignet</p> <p>- als Temperaturwächter (TW) mit den Wirkungsweisen 2B, 2L</p>
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	<p>TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflabor für Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik Ridlerstr. 65 80339 München DEUTSCHLAND</p>
Prüfbericht(e)	<p>C-T 1355-04/12 von 2012-11-23 C-T-1355-07/17 von 2017-11-09 C-T 1355-09/22 von 2022-12-12</p>
Bemerkung(en)	<p>Grundlage der Prüfung</p> <p>DIN EN 60730-2-9:2011-07 DIN EN 60730-1:2012-10 DIN EN 60730-1:2017-05 DIN EN 60335-1:2012-10, paragraph 30</p>

